

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления местной  
организации Калининского района  
города Новосибирска Новосибирской  
областной организации Всероссийского  
общества инвалидов



Носова В. М.

Директор МБУДО г. Новосибирска  
СШОР  
«Центр игровых видов спорта»



Безверхов М. Г.

**Акт согласования  
мер для обеспечения доступности объекта  
МБУДО г. Новосибирска СШОР «Центр игровых видов спорта», спортивный  
комплекс «Север»  
г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 61**

от «07» июня 2023г.

№ 01

Настоящий Акт составлен с целью согласования с представителем общественного объединения инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (услуг) на существующем объекте, который до его реконструкции или капитального ремонта невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов.

**Основание:** ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

**Объект:** Спортивный комплекс «Север», расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская 61, который используется для предоставления услуг: создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирование эффективной системы подготовки спортсменов по различным видам спорта, развитие системы детско-юношеского и молодежного спорта, создание условий для проведения официальных физкультурных, спортивных мероприятий, соревнований, спортивно-массовых мероприятий, удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и спорта, организацией МБУДО г. Новосибирска СШОР «Центр игровых видов спорта».

**Акт составлен** нижеподписавшимися:

Полномочный представитель местной организации Калининского района города Новосибирска Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Тарчков Валерий Викторович - председатель контрольно-ревизионной комиссии, доверенность № б/н от «05» апреля 2023г., выдана на срок до «31» декабря 2023 г

Представитель организации МБУДО г. Новосибирска СШОР «Центр игровых видов спорта»:

Гаврилова Л.Н. - Начальник хозяйственного отдела спортивного комплекса «Север»

Иные лица:

Курашев Ю.В. - Главный инженер

Для согласования мер по обеспечению доступа к местам (месту) предоставления услуг (услуги) на объекте в период с «06» апреля 2023г. по «20» апреля 2023г. было проведено:

- обследование объекта (с выполнением замеров, фотофиксации),
- изучение документов <sup>1</sup>: поэтажный план здания объекта, паспорт доступности № 03 от 24.08.2017г., план мероприятий (дорожная карта).

**В результате выявлено:**

1. До реконструкции или капитального ремонта настоящий объект невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов следующих категорий: К;

Другой формат предоставления им услуг (на дому, дистанционно): есть / **нет**

2. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путём самостоятельного передвижения по объекту:

2.1. на момент проверки выполнено<sup>2</sup>:

- для инвалидов с нарушениями: К, О, С, Г, У

Нанесено обозначение разметки и установка знака «Инвалиды» для парковки, установлены пандусы на входе в спортивный зал, демонтированы аппарели, сантехнические узлы оборудованы по требованиям СП 59.13330.2016, установлено нескользящее покрытие на входной группе, нанесены контрастные линии обозначающие края ступеней.

2.2. предложено выполнить следующие работы:

- для инвалидов с нарушениями: К, О, С, Г, У

На въезде на объект установить информационный знак с указанием расположения места парковки для инвалидов.

2.3. провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных в пункте 2.2, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г./ **не требуется.**

3. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путём оказания помощи персоналом (с оказанием помощи в преодолении барьеров на объекте, с сопровождением)

3.1. на момент проверки выполнено:

- для инвалидов с нарушениями: К, О, С.

Установлена кнопка вызова персонала на входе.

3.2. предложено выполнить:

- для инвалидов с нарушениями \_\_\_\_\_

3.3. провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных в пункте 3.2, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г./ **не требуется.**

4. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 2.2 проведен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (заполняется, если был назначен контроль).

Мероприятия выполнены **без замечаний**, с замечаниями \_\_\_\_\_

5. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 3.2 проведен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (заполняется, если был назначен контроль)

Мероприятия выполнены **без замечаний**, с \_\_\_\_\_

**Заключение:**


На объекте по адресу: г.Новосибирск, ул. Учительская, д. 61, занимаемом организацией МБУДО г. Новосибирска СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта», до его реконструкции или капитального ремонта согласованы меры по обеспечению доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) путём:

- обеспечения самостоятельного передвижения – следующим категориям инвалидов К, О, С, Г, У;
- оказания помощи персоналом организации - следующим категория инвалидов К, О, С..


**Приложения к Акту** (перечислить, если есть): \_\_\_.

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится в организации, за которой закреплен объект, второй - в общественном объединении инвалидов.

Представитель общественного  
объединения инвалидов

  
(подпись) Тарчков В. В.

Представитель МБУДО г. Новосибирска  
СШОР «Центр игровых видов спорта»

  
(подпись) Курашев Ю. В.

<sup>1</sup> Могут быть изучены: план участка и поэтажный план здания объекта, маршрут движения маломобильных граждан; паспорт доступности; заключения (результаты технической экспертизы, заключения органов архитектуры и градостроительства, иных организаций); результаты контрольных проверок и предписаний, и т.п.; а также локальные документы организации; сайт организации.

<sup>2</sup> Здесь и далее (в пунктах 2.1. и 3.1) перечислить реализованные решения (с подтверждением) по обеспечению доступа инвалидам к месту предоставления услуг путём самостоятельного передвижения на объекте или с помощью персонала организации, предоставляющей услуги на объекте